Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области
Переславский колледж им. А. Невского

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Директора колледжа
от 11.01.2021 г. № 6 «Об
утверждении инструкций по
пожарной безопасности»

# ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала (сторожа - вахтера)
при получении сигналов о пожаре с АПС, при осмотре помещений и
неисправности пожарной сигнализации (ложных срабатываний) в
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского

**1. При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики дежурный (сторож-вахтёр) обязан:**

1.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя на приборе АПС с обозначением помещений.

1.2. Максимально быстро прибыть в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

**3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):**

3.1. Сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону «01»
(«112» с мобильного), указав адрес объекта, свою фамилию и номер телефона с которого передаётся сообщение.

3.2. Сообщить о пожаре администрации колледжа.

3.3. Действовать по инструкции при возникновении пожара.

**4. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):**

4.1. Осуществить сброс сигнала.

4.2. Сообщить о ложном срабатывании в пожарную часть по телефону 3-04-55

4.2. Сообщить о ложном срабатывании пожарной сигнализации

администрации колледжа.

4.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание пожарной сигнализации (ВДПО) по телефону (48535)-3-12-22, оставив при этом устную заявку на выезд инженеров обслуживающей организации для выявления и устранения причин ложного срабатывания.

4.4. Зафиксировать заявку в обслуживающую организацию в журнале учета срабатываний АПС и СОУЭ с указанием времени, даты и Ф.И.О. должностного лица, которое оставляло заявку и которое приняло заявку.

4.5. После приезда инженеров обслуживающей организации и проведения соответствующих работ, указать инженерам на необходимость заполнения «оранжевого журнала», хранимого на каждой вахте, с указанием причин вызова, комплексом выполненных работ и на полную работоспособность АПС и СОУЭ после выполненных работ с подписью и расшифровкой, проводившего работы инженера, а так же с указанием даты осуществления таких работ.

**5. О всех срабатываниях и принятых по ним мерам, делать запись в журнал оперативной информации.**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0149 B395 002F ACCB 9640 9BD1 4CCB 5209 CA
Владелец: **Белова Елена Викторовна**
Действителен: с 07.09.2020 по 07.12.2021