

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)

на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –

1. Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
2. Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
3. Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,

утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:

1. Учебный корпус № 1 (по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, п. Красный Химик, д.1).

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и сделала следующие заключения:

Показатель проверки	Установлено соблюдение норм (да или нет)	Выявлено несоблюдение норм (указать конкретно)
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	да	нет
Проведено инструктирования /обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да	нет
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	да	На прилегающей территории не предусмотрены парковочные места
Возможность самостоятельного	нет	да (не везде)

передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги		возможно передвижение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата самостоятельно)
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	да	нет
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	да	нет
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	нет	да (отсутствие оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов)
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	нет	да (отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации для инвалидов с использованием шрифта Брайля)
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	нет	да (отсутствие специалистов)
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	да	нет

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)

на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –

1. Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
2. Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
3. Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,

утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:

2. Общежитие учебного корпуса № 1 (по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, п. Красный Химик, д.1).

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и сделала следующие заключения:

Показатель проверки	Установлено соблюдение норм (да или нет)	Выявлено несоблюдение норм (указать конкретно)
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	нет	да
Проведено инструктирования /обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да	нет
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	да	На прилегающей территории не предусмотрены парковочные места
Возможность самостоятельного	нет	да (не везде)

передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги		возможно передвижение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата самостоятельно)
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	да	нет
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	да	нет
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	нет	да (отсутствие оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов)
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	нет	да (отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации для инвалидов с использованием шрифта Брайля)
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	нет	да (отсутствие специалистов)
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	нет	да (не оборудованы входные группы с учетом потребностей инвалидов)

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)

на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –

4. Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
5. Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
6. Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,

утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:

3. Учебный корпус № 2 (по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д.22).

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и сделала следующие заключения:

Показатель проверки	Установлено соблюдение норм (да или нет)	Выявлено несоблюдение норм (указать конкретно)
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	да	нет
Проведено инструктирования /обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да	нет
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	да	На прилегающей территории не предусмотрены парковочные места
Возможность самостоятельного	да	нет

передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги		
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	да	нет
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	да	нет
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	нет	да (отсутствие оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов)
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	нет	да (отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации для инвалидов с использованием шрифта Брайля)
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	нет	да (отсутствие специалистов)
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	да	нет

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)

на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –

7. Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
8. Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
9. Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,

утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:

4. Общежитие учебного корпуса № 2 (по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 22).

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и сделала следующие заключения:

Показатель проверки	Установлено соблюдение норм (да или нет)	Выявлено несоблюдение норм (указать конкретно)
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	да	нет
Проведено инструктирования /обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да	нет
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	да	На прилегающей территории не предусмотрены парковочные места
Возможность самостоятельного	да	нет

передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги		
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	да	нет
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	да	нет
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	нет	да (отсутствие оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов)
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	нет	да (отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации для инвалидов с использованием шрифта Брайля)
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	нет	да (отсутствие специалистов)
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	да	нет

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)

на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –

- 10.Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
- 11.Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
- 12.Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,

утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:

- 5. Учебный корпус № 3 (по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 33).

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и сделала следующие заключения:

Показатель проверки	Установлено соблюдение норм (да или нет)	Выявлено несоблюдение норм (указать конкретно)
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	да	нет
Проведено инструктирования /обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да	нет
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	да	На прилегающей территории не предусмотрены парковочные места
Возможность самостоятельного	да	нет

передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги		
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	да	нет
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	да	нет
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	нет	да (отсутствие оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов)
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	нет	да (отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации для инвалидов с использованием шрифта Брайля)
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	нет	да (отсутствие специалистов)
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	да	нет

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)

на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –

- 13.Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
- 14.Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
- 15.Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,

утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:

- 6. Общежитие учебного корпуса № 3 (по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 33).

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и сделала следующие заключения:

Показатель проверки	Установлено соблюдение норм (да или нет)	Выявлено несоблюдение норм (указать конкретно)
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	нет	да
Проведено инструктирования /обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да	нет
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	да	На прилегающей территории не предусмотрены парковочные места
Возможность самостоятельного	нет	да (не везде)

передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги		возможно передвижение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата самостоятельно)
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	да	нет
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	да	нет
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	нет	да (отсутствие оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов)
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	нет	да (отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации для инвалидов с использованием шрифта Брайля)
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	нет	да (отсутствие специалистов)
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	нет	да (не оборудованы входные группы с учетом потребностей инвалидов)

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)

на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –

- 16.Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
- 17.Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
- 18.Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,

утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:

- 7. Столовая учебного корпуса № 3 (по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 33).

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и сделала следующие заключения:

Показатель проверки	Установлено соблюдение норм (да или нет)	Выявлено несоблюдение норм (указать конкретно)
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	да	нет
Проведено инструктирования /обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да	нет
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	да	На прилегающей территории не предусмотрены парковочные места
Возможность самостоятельного	да	нет

передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги		
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	да	нет
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	да	нет
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	нет	да (отсутствие оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов)
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	нет	да (отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации для инвалидов с использованием шрифта Брайля)
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	нет	да (отсутствие специалистов)
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	да	нет

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)

на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –

- 19.Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
- 20.Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
- 21.Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,

утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:

- 8. Гараж учебного корпуса № 2 (по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д.22).

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и сделала следующие заключения:

Показатель проверки	Установлено соблюдение норм (да или нет)	Выявлено несоблюдение норм (указать конкретно)
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	нет	да
Проведено инструктирования /обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да	нет
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	да	На прилегающей территории не предусмотрены парковочные места
Возможность самостоятельного	нет	да (не везде)

передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги		возможно передвижение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата самостоятельно)
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	да	нет
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	да	нет
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	нет	да (отсутствие оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов)
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	нет	да (отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации для инвалидов с использованием шрифта Брайля)
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	нет	да (отсутствие специалистов)
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	нет	да (не оборудованы входные группы с учетом потребностей инвалидов)

Акт обследования зданий и прилегающей территории
государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского
(полное название образовательного учреждения)

на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:
председателя – Беловой Елены Викторовны, директора колледжа,
членов комиссии –

- 22.Мориновой Ирины Николаевны, заместителя директора по АХЧ,
- 23.Тюриной Ларисы Васильевны, заместителя директора по ОД,
- 24.Климовой Светланы Вячеславовны, заместителя директора по ВР,

утвержденная приказом директора от 20.09.2019 года № 612
провела обследование следующих объектов:

- 9. Гараж учебного корпуса № 2 (по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д.22).

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» провела обследование и сделала следующие заключения:

Показатель проверки	Установлено соблюдение норм (да или нет)	Выявлено несоблюдение норм (указать конкретно)
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	нет	да
Проведено инструктирования /обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да	нет
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	да	На прилегающей территории не предусмотрены парковочные места
Возможность самостоятельного	нет	да (не везде)

передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги		возможно передвижение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата самостоятельно)
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	да	нет
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	да	нет
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	нет	да (отсутствие оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов)
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля	нет	да (отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации для инвалидов с использованием шрифта Брайля)
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	нет	да (отсутствие специалистов)
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	нет	да (не оборудованы входные группы с учетом потребностей инвалидов)